



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0939/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Profi-Air: System kanałów wentylacyjnych**

Zawierający / containing: polietylen zawierający jony srebra i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: transportu powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych
- Zastosowanie wyrobów w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM itp.)
- Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta



Wytwórca / producer:

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner HmbH & Co. KG

Hellinger-Straße 1, D-97486 Königsberg, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner HmbH & Co. KG

Hellinger-Straße 1, D-97486 Königsberg, Niemcy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-09-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-09-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 września 2013

The date of issue of the certificate: 16th September 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gąbors.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły